



GMINA RYBNO
ul. Długa 20, 96-514 Rybno
pow. łochaczewski
NIP 9371692261, REGON 750148466

Rybno, dnia 17.02.2021 r.

Znak sprawy: RGK.271.8.2020

Ogłoszenie o zamówieniu: 1609403732

Gmina Rybno działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno**” w odpowiedzi na zapytania do SIWZ jednego z oferentów wyjaśnia:

I. Kotły olejowe:

1. **Zamawiający wymaga w ramach modernizacji kotłowni wymiany pomp obiegowych (x 2 szt.). Jakie parametry mają mieć projektowane pompy obiegowe? Jakie są zainstalowane obecne pompy obiegowe? W dokumentacji przetargowej nie ma informacji na ten temat.**

Zamawiający potwierdza, iż mają być zamontowane 2 szt. pomp obiegowych o parametrach umożliwiających prawidłową pracę instalacji energetycznej. Pompy muszą być w technologii elektronicznej.

2. **Jakiej wysokości są obecne wkłady kominowe, które Wykonawca ma zdemontować?**

Zamawiający nie dysponuje taką informacją. Wysokość kominów nie powinna przekroczyć 12 metrów.

3. **Proszę o potwierdzenie, że wkłady kominowe do projektowanych kotłów olejowych mają być jednościenne bez izolacji.**

Wkłady kominowe muszą być wykonane zgodnie z projektem instalowanego źródła ciepła.

4. **Z jakiego materiału ma być wykonany wkład kominowy?**

Wkład kominowy musi być wykonany zgodnie z projektem instalowanego źródła ciepła.

5. **Prosimy o potwierdzenie, że średnica nowych wkładów kominowych ma być fi 250mm?**

Średnica wkładów kominowych musi być zgodnie z projektem instalowanego źródła ciepła.



6. **Czy w zakresie wykonawcy jest również demontaż naczyń przeponowych i montaż nowych?**

Tak. Zamawiający potwierdza demontaż naczyń przeponowych i montaż nowych.

7. **Czy Wykonawca ma kalkulować w ofercie wykonanie nowej instalacji magazynu oleju/lub jej części, czy jest to poza zakresem prac Wykonawcy i ma się wpiąć w istniejącą instalację olejową.**

Zamawiający potwierdza wykonanie nowej instalacji magazynu oleju.

8. **Czy zbiornik 1m3 znajdujący się w kotłowni, jest do demontażu przez wykonawcę? Czy Wykonawca ma dostarczyć nowy zbiornik wodny?**

Zgodnie z projektem instalowanego źródła ciepła.

II. **Kotły gazowe:**

1. **Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji zadania dotyczącego montażu kotłów gazowych systemów kominowych jedno i dwuściennych nie będących produktami firmowymi producenta kotłów gazowych? Inaczej mówiąc czy Zamawiający dopuści do realizacji wkłady kominowe innego producenta niż kocioł gazowy? Zakładając, że proponowane systemy kominowe będą posiadały wymagane dokumenty.**

Zamawiający dopuści wkłady kominowe innego producenta niż kocioł gazowy.

2. **Prosimy o potwierdzenie, że do instalacji kotłów gazowych Zamawiający nie wymaga montażu ciepłomierza/przepływomierza umożliwiającego zliczanie wytworzonej energii.**

Zamawiający wymaga montaż ciepłomierza/przepływomierza.

3. **Czy Zamawiający dopuści do realizacji przetargu kotły gazowe posiadające interfejsy komunikacyjne Open Therm? Komunikacja Open Therm umożliwia np. dokładniejsze sterowania temperaturą w pomieszczeniu.**

Kotły gazowe muszą być zgodne z wymogami opisanymi w SIWZ i załączonymi projektami danej instalacji.

4. **Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego dokładniej ilości zasobników do c.w.u. oraz ich pojemności, które mają być zamontowane. Dokumenty przetargowe w tej kwestii mają rozbieżności (pomiędzy projektami a przedmiarem). Czy Zamawiający może podać zestawienie adresów montażu (nr działek) z projektowanymi zasobnikami na c.w.u.?**

Zamawiający wymaga, aby pojemność nowo zainstalowanych zasobników c.w.u. była równa zainstalowanej pojemności. Szczegółowe zestawienie adresów montażu, zostanie przekazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu.

III. **Dotyczy SIWZ:**



1. Prosimy Zamawiającego u udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej w celu ułatwienia wypełnienia dokumentów przetargowych do złożenia oferty. Zamieszczone dokumenty na stronie Urzędu Gminy są w formacie PDF.

Zamawiający zamieścić na stronie Urzędu Gminy załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.


WOJT
mgr Damian Jaworski

