

RGK.271.1.2018

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów”**

Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust 1 ustawy, udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść zapytania

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30 pkt 4 oraz art. 89 ust.8 pkt 4 i 5, zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź Zamawiającego

Po przeprowadzeniu konsultacji z wykonawcą dokumentacji projektowej przedstawiam stanowisko Zamawiającego.

„Jako wykonawca dokumentacji projektowej jesteśmy przeciwni zastosowaniu nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego.

Nasze stanowisko podparte jest tym, iż droga we wsi Erminów jest drogą bez przejazdu posiadającą tylko jeden wlot od strony drogi powiatowej.

Przebudowywaną drogą odbywa się dojazd do przyległych gospodarstw i nie ma możliwości zablokowania dojazdu na czas dojrzenia betonu (zgodnie ze specyfikacją około 4 dni)

Ponadto w okolicy Rybna wykonywanych było kilka inwestycji drogowych o nawierzchni betonowej, które niestety po dłuższej eksploatacji nie sprawdziły się i mimo to wykonywana była na nich nakładka z masy bitumicznej, dlatego jesteśmy przeciwni zastosowania takiej nawierzchni.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy informuje, że treść zapytania bez ujawniania źródeł zapytania wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej: www.gminarybno.com

Przedmiotowe wyjaśnienia zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

WÓJT
mgr inż. Cezary Kropka